

EcoFlush Cold

Prueba en reactor de 70 metros cúbicos



Antes de las pruebas. Día sabado 8 de febrero.	
pH	7,7
Tº	20,4º
SS 30 min	590 ml
SSt	2,41ml/l
DQO	164 mg O ₂ /L
DBO	88,56 mg O ₂ /L

Trancurso de las pruebas			
dia	09 de febrero	10 de febrero	11 de febrero
pH	7,7	7,6	6,8
Tº	19	20,6	20,4
SS 30 min	310	350	270
SST	1,41	1,76	1,49
DQO	156	54	32
DBO	84,24	29,16	17,28

SS 30 min Sólidos suspendidos luego de 30 min.

SSt Sólidos suspendidos totales

DQO Demanda química de oxígeno

DBO Demanda biológica de oxígeno